



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Московского района городского округа «Город Калининград»

236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 39, телефон: 52-94-95, E-Mail: mond39@mail.ru

г. Калининград
(место составления акта)

« 14 » часов « 00 » минут
(время,
« 09 » ноября 20 15 г.
дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 222

На основании:

Распоряжения ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 06 октября 2015 года № 222

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания детского сада по адресу: г. Калининград,
ул. Серпуховская, 29
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад
№ 104 (МАДОУ д/с № 104) ИНН 3908013296, юридический адрес: г. Калининград, ул. Серпуховская, 29

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

« 13 » октября 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

« 09 » ноября 20 15 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (5 часов)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Любокуй Евгения Владимировна, и.о. заведующего МАДОУ д/с № 104

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 14 » часов « 39 » минут « 09 » октября 20 15 г.

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Бартуль Наталья Иозасовна, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: _____ не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Любокуй Евгения Владимировна, и.о. заведующего МАДОУ д/с № 104

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы: план проведения тренировки по эвакуации; Приказ о проведении практической эвакуации; Приказ о предоставлении отпуска; Договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации; акт проведения контрольного опробования, ИиПР ОиСПЗ; Договор на ЭТО каналообразующего оборудования; акт проведения КОИ и ПР каналообразующего оборудования; документы-смета на монтаж п/п двери и люка; справка о количестве детей и персонала; сертификат соответствия на покрытие пола музыкального зала; Справка ВДПО

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу:

г. Калининград, ул. ул. Серпуховская, 29

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия:

не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Нарушения не выявлены. Предписание № 394/1/253 от 01.12.2014 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнено в установленный срок.	---	---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: **не применялись**

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты **не принималось**.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции **не производился**.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз **не производились**.
4. Фотосъемка **не производилась**
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: **нет**
6. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) **не оформлялся**.
7. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) **не издавался**.
8. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности: **не выдавалось**
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: Журнал учета первичных средств пожаротушения, журнал учета инструктажей; удостоверения ПТМ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бартуль Наталья Иосасовна, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«09» 11 20 15 г.  (подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а):

Любокуй Евгения Владимировна, и.о. заведующего МАДОУ д/с № 104

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» 11 20 15 г.  (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)