



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,

E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу «Город Калининград»

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,

E-Mail: 1ond@39.mchs.gov.ru

**Предписание об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности №238/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 – собственник, 2 – арендатор, 3 – должностное лицо)

Вручается: МАДОУ Д/С № 104.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки от 01.10.2021 №238,

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

В период с «05» октября 2021 года по «18» октября 2021 года,

Маковой Антониной Сергеевной – инспектором ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору проведена выездная проверка здания, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Серпуховская, 29

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующий МАДОУ Д/С № 104 Давышковой Ольге Юрьевне

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, участвующего в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Здание Литер А				

1.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.09.2022	
2.	Из коридора первого этажа здания (помещение №42*) без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. (длина составляет 16,24 м.) не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции. Для естественного проветривания коридора при пожаре не предусмотрены открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м. от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м. длины коридора.	ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №116).	До 01.09.2022	
3.	Ширина маршей лестниц, расположенных в лестничных клетках здания менее 1,35 м.	ст.ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.09.2022	
4.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек, а также из музыкального/спортивного зала здания менее 1,2 м.	ст.ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.09.2022	
5.	Ширина эвакуационных выходов на пути эвакуации из групповых ячеек здания менее 1,2 м.	ст.ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути	До 01.09.2022	

		и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
6.	В общих коридорах второго, первого этажей здания, при одностороннем и двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридоры, ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридорам менее 1,2 м.	ст.ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3. п. 4.3.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	До 01.09.2022	
7.	Пищеблок и помещения производственного назначения (прачечная, гладильная) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа).	ст.ст. 59, 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.6 СП 4.15130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288).	До 01.09.2022	
8.	Не проведен планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты здания.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); Акт проведения контрольного опробования, испытания и проверке работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты ИП Букина Г.С. от 12.10.2021.	До 01.09.2022	
Здание Литер 2 (складские помещения)				
9.	Здание не оборудовано системами противопожарной защиты (автоматической установкой пожарной сигнализации, автоматической (автономной) установкой пожаротушения, системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в зависимости от категории по пожарной и взрывопожарной опасности.	ст.ст. 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1. 4.4. таблица 1 СП 435.1311300 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС	До 01.09.2022	

РФ от 20.07.2020 №539)

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ Д/С № 104 Давнишняя Ольга Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«18» октября 2021 год

Макеева Антонина Сергеевна, инспектор ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

«18» октября 2021 год